



CERTIFICATO DI CONFORMITÁ
per la certificazione di prodotto ENEL

OM.0021-23

**Cavi di media tensione per sottostazioni primarie e applicazioni speciali.
Cavi unipolari in rame isolati in HEPR, schermo a fili di rame sotto guaina in
poliolefina**

Sigla del cavo: RG7H1E - 12/20 kV 18/30 kV

Richiedente:

Solidal – Condutores Eléctricos S.A.

Av. 19 de Agosto, 126 - 4740-209 Esposende - Portugal

Costruito c/o lo stabilimento di:

Av. 19 de Agosto, 126 - 4740-209 Esposende - Portugal

Approvato da:

Emesso: 30-05-2023
Data di aggiornamento: -
Sostituisce: -
Data di scadenza: 29-05-2027

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Cavi di media tensione per sottostazioni primarie e applicazioni speciali
 Cavi unipolari in rame isolati in HEPR, schermo a fili di rame sotto guaina in poliolefina

Modello	Tipo	Tipo	Nazione	Riferimento No.
(Sigla del cavo e formazione)	(SOLIDAL)	(ENEL): GS Code – Country Code		(IMQ)
RG7H1E 12/20 kV 1x150 mm ²	C113728	GSCC023/001 - matricola 330015	IT	OM.0021-23
RG7H1E 12/20 kV 1x240 mm ²	C113729	GSCC023/002 - matricola 330016	IT	
RG7H1E 12/20 kV 1x630 mm ²	C113731	GSCC023/004 - matricola 330018	IT	
RG7H1E 12/20 kV 3x1x240 mm ²	C115467	GSCC023/008 - matricola 330059	IT	
RG7H1E 18/30 kV 1x630 mm ²	C113732	GSCC023/006 - matricola 330033	CH	

2. DOCUMENTI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Numero di riferimento, titolo del documento, numero di pagine, data di emissione ed edizione della documentazione presentata.

Documentazione				
Riferimento (numero documento)	Titolo del documento	Pag.	Data	Rev.
DQE-CIAT/A	Elenco documenti di tipo A (ITALIA)	12	2022.05.16	0
DQE-CIAT/B	Elenco documenti di tipo B (ITALIA)	4	2022.05.16	0
DQE-CIAT/A	Elenco documenti di tipo A (CILE)	6	2022.05.16	0
DQE-CIAT/B	Elenco documenti di tipo B (CILE)	4	2022.05.16	0

Tali documenti sono stati timbrati (su tutte le pagine) come di seguito indicato:

- Data: **30-05-2023**
- Numero di protocollo IMQ: **OM.0021-23**
- Dicitura: **Verificato da IMQ**

avente il seguente significato:

“in sede di analisi i documenti sono risultati conformi all’oggetto cui si riferiscono” secondo le specifiche ENEL riportate al successivo paragrafo 3.

Detti documenti sono stati riconsegnati al Costruttore, in un unico esemplare; una ulteriore copia della documentazione viene conservata c/o IMQ S.p.A. - Funzione Prodotto.

3. PRESCRIZIONI DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE

Documenti ENEL

Rif. Documento	Ed./Rev	Data	Titolo
GSCC023	00	12.2020	SINGLE PHASE MEDIUM VOLTAGE CABLES FOR PRIMARY SUBSTATIONS AND SPECIAL APPLICATIONS
GSCG002	03	10.03.2021	Technical Conformity Assessment

4. RAPPORTI DI PROVA O CERTIFICATI

Elenco dei rapporti di prova o certificati relativi alle prove e verifiche eseguite sul prodotto indicato al paragrafo 1, secondo le specifiche contenute nei documenti del paragrafo 3.

Rapporto di prova / certificato	Data di emissione	Emesso da	Norma applicata
CN23-0088926-01	22.05.2023	IMQ	GSCC023

5. IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI PROVATI

Rapporto di prova IMQ n° CN23-0088926-01:

Il riconoscimento dei cavi oggetto del presente certificato è stato effettuato presso il laboratorio **SOLIDAL- Condutores Electricos S.A.** (Esposende – Portogallo), i dettagli sono riportati nel rapporto IMQ sopra indicato.

6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Sulla base dell'analisi della documentazione prodotta e dell'esito delle prove e verifiche eseguite si attesta che i "**Cavi di media tensione per sottostazioni primarie e applicazioni speciali - Cavi unipolari in rame isolati in HEPR, schermo a fili di rame sotto guaina in poliolefina**" oggetto del presente documento, identificati dal Costruttore con le seguenti sigle:

RG7H1E 12/20 kV 1x150 mm²;
RG7H1E 12/20 kV 1x240 mm²;
RG7H1E 12/20 kV 1x630 mm²;
RG7H1E 12/20 kV 3x1x240 mm²;
RG7H1E 18/30 kV 1x630 mm²

Sono conformi ai requisiti dei documenti indicati al paragrafo 3.

Questo Certificato di Conformità è il risultato delle prove effettuate sull'esemplare di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni della corrispondente norma/specifica tecnica citata. Esso non implica un giudizio sulla produzione. Questo certificato, allegato incluso, può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

7. REVISIONI AL DOCUMENTO

Data revisione	Motivo delle modifiche effettuate	Pag.
-	-	-